

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«18» 07 2024р.



### АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чорткив, вул. Якимиченка, буд. №44  
(штетливий будинок)

(найменування об'єкта)

«18» 07 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Бередет В. О., Ярмолівч В. С.,

майстер Яцко - Чабченко І.А

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Чорткив, вул. Якимиченка  
буд. №44

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 10 м.п.; φ 25 - 39 м.п.; φ 20 - 15 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) φ 20 - 15 м.п. (всередині)

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 32 - 1 м.п.; φ 20 - 9 м.п.

(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: φ 15 - 1 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

визначено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

випробуванням тиском робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В  
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О  
(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.  
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

Мешкашин, балашовартирною Курішчу  
від тиску відмовились

(прізвище, ініціали)

(підпис).