

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена ВУДЕНКО



« 22 » 04 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Чорткив, вул. Героїв Майдану 13
Тимішівський будинок
(найменування об'єкта)

« 22 » 04 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,
майстер ВБГО - Мравченко Л.А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Чорткив, вул. Героїв Майдану
будинок № 13
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-142 мм.п.; Ø 25-45 мм.п.; Ø 20-30 мм.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø 20-20 мм.п.; Ø 25-45 мм.п. (сх. кп.) Ø 20-120 мм.п. (сх. кп.)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 32-1 мм; Ø 25-1 мм; Ø 20-101 мм.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІР TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø 32-1 мм; Ø 25-1 мм; Ø 20-10 мм;
Ø 15-9 мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;

визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;

визначено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

випробуванням під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Крав
(підпис)

Члени бригади

КурІнний С.В
(прізвище, ініціали)

КурІнний
(підпис)

Берелет В.О
(прізвище, ініціали)

Берелет
(підпис)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

Ярмолівч
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

*Михайлик, зазначеною особою виконано
всі роботи відповідно до вимог*