



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО БІЛГОМОНВОРОТИНСЬКОГО ЖИТЛОВОГО БУДУВАННЯ

(найменування об'єкта)

«4» 07 2024 р.

Бригада у складі слюсарі ГРІБНИК А.В., БІЛОУС М.В., БОЗУ-ЛОК В.В., ГОРДІЙЧУК Д.М., СЛОБОДЯНИК Д.А., ПРИТУЧЕНКО Г.У.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті БІЛГОМОНВОРОТИНСЬКОГО ЖИТЛОВОГО БУДУВАННЯ м. ЛІЗУМКА вул. Прибережна 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 мм L=52 м.п., Ø 32 мм L=2 м.п., Ø 25 мм L=23 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 мм L=46 м.п., Ø 20 мм L=53 м.п., - сходові клітки

Ø 20 мм L=298 м.п. - по стояках

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

загусики Ø 50 мм - 1шт., крани Ø 32 мм - 3шт.,

крани Ø 20 мм - 18шт. - по стояках, Ø 20 мм - 6шт. - по об'єктам.
- рих

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газодетектор Кітс 2000, мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; УФЗ - 1шт., шурф, потрогайка, крани Ø 20 мм - 18шт., газопровід по стояках - 6шт., крани Ø 20 мм через ВОГ - 1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено.
Папірне скло 15 мм. вог. ст. ^{30.5x6}, при випробуванні
надлишковим тиском 500 мм. вог. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Члени бригади _____

ШУБИ Д.П.
(прізвище, ініціали)
ГРИБИЧ А.В.
(прізвище, ініціали)
БІЛОУС М.Д.
(прізвище, ініціали)
БОЗІЛЮК Д.В.
(прізвище, ініціали)
СЛОБОДЯНИК Д.А.

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали) Віт Віталій (підпис) Віталій
старший майстер Тарно вичий А.А.