

« 4 » 07 2024р.

АКТ №24



про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Могилів-Подільська громада
Мешканська УЄГР

(найменування об'єкта)

« 4 » 07 2024р.

Бригада у складі Кашов М.С., Гурма О.У,
Крушківський В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Могилів-Подільський,
вул. Греська, 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 68 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20 - 56 м, Ø 25 - 45 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Вітчонас",
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; витоки різьбових з'єднань пг,
ВЛГ: Ø 20 - Ю м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: усунення витоків газу, змащування запірних пристроїв

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Бойко Т.О.
(прізвище, ініціали)

Мешу
(підпис)

Члени бригади

Кашов М.С.
(прізвище, ініціали)

Ско
(підпис)

Гуцак О.З.
(прізвище, ініціали)

Ско
(підпис)

Гришковський В.В.
(прізвище, ініціали)

Ско
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).