



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«24» 07 2024р.

Бригада у складі Жасеко В.В., Гукас І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа) Стасенко Світлана Борисівна

ін. N 234171743

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/б будинок

ел. Насипів вул. Лівобережна 82

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід нащукого тиску

φ32 - 6м.;

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сталевий газопровід нащукого тиску φ20 - 34м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр φ 32 - 3м ; φ20-8м (ход, клітина), φ20-18м (6м)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; електро-електроізоляція та
прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; кр. фасада φ 32 - 1м φ 20 - 2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; надійше тиску 10 см. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. пройдено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Веденко О.І.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Клєсюк В.В.
(прізвище, ініціали)
Григорій Г.С.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Овсян
(підпись)

Уніс
(підпись)
Григорій
(підпись)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сидоренко О.Ю.

(прізвище, ініціали)

Макар І.
(підпись)