

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«16» 07 2024р.

Бригада у складі Жаско В.В., Іжак І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Метінка Володимир Якович

інг. №1914705297

склала цей акт у тому, що на об'єкті жс/Будсеюк
м. Насерів вул. Ліцейна 599.3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: сталевий газопровід низького тиску
Ø 50-14м, Ø 32-34м, Ø 20-12м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран пр. Ø50-1мст.; Ø20-8мст (в кварт)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1.Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емульсія емульсія ТА
прилад "VibroGAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; кр пр Ø50-1мст.; кр/райка Ø20-3мст
кр Ø20-3мст

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Надіння тиску 10 мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: посарбувати газопровід, зняти кабель з газ-га.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Велесенко О.Т.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Жасько В.В.
(прізвище, ініціали)

Жакар Т.С.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Свасюк
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Шеміринка В.Л.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)