



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

№3

ДЛ «03»

АКТІВ

Ідентифікаційний код 45165321

ВІННИЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ГАЗОВЕ СЛУЖБОВЕ ПІДПРИЄМСТВО
М. ВІННИЦЯ

Handwritten signature

07 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«03» 07 2024р.

Бригада у складі _____

Жасько В.В., Жукот І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

Гаврилюк Євгенія Василівна
№ акт № 2265115445

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

м. / Будинок
м. Немешів вул. Ліцейна 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

сталевий газопровід низького тиску.

Ø 25 - 3чм; Ø 20 - 8чм

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø 25 - 2чм; Ø 20 - 7чм в квартирах

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; _____

емульсія та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; _____

крани Ø 25 - 2чм; Ø 20 - 2чм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всього

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Газівне тиску 10мм. вод.ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Ведесенко О.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Киско В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Ткач І.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гавришук Є.В.
(прізвище, ініціали) [Підпис]
(підпис)