



Акт
**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового
обладнання**

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«16» 07 2024р.

Бригада у складі

Жасеко В.В. Гукаш Т.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого
документа) *мешканці будинку від підмежу
відмінно*

склала цей акт у тому, що на об'єкті

жкц будинок

м. Житомирськ вул. Ісусіна буд 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та
газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з
відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного
об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *стальовий газопровід житлового тиску*
φ 32 - 56м; φ 20 - 16м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран φ 32 - 1шт; φ 20 - 10шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року
(трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим
методом або мильною емульсією; *щільність емульсії та*
прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Надлишковий тискну Очищено

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами. пройняті

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Город будь вогнє газ-з.

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Власенко О.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Лихач І.С.

(прізвище, ініціали)

Касюко В.В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Свобода

(підпись)

(підпись)

(підпись)

(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа

Мешканець будинку № 8 та келей

(прізвище, ініціали)

(підпись)