



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирного житлового будинку _____

(найменування об'єкта)

«09» 07 2024р.

Бригада у складі

Каско В.В., Букач І.С.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Ускова Валентина Іванівна

інн N1513420687

склала цей акт у тому, що на об'єкті ж/б будинок

м. Несеєрів вул. Мічініна 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: стальовий газопровід підокотного типу
Ø 32-49м, Ø 25-20м, Ø 40-2м, Ø 20-2м,
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Краны пр. Ø32-2шт, Ø 20-4шт, Ø 20-1шт (блакіт.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; електрична емульсійна

та прилад "VibroGAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø32-2шт, кран Ø32-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; перевірено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Надлишковий тиск 20 кПа. відсутні.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та приладами. пройснуковано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Василько О.І.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Каско В.В.

(прізвище, ініціали)

Лікає І.С.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

Олексій

(підпис)

У.Л.С.

(підпис)

Д.В.

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Усніда В.Ч

(прізвище, ініціали)

(підпис)