



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_

м. Турбовик бере. Тоголя 52  
(найменування об'єкта)

« 22 » 08 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар Ю м  
с. Іванов В.В.; Безжостий Р І  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турбовик  
бере. Тоголя 52  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д! Ø 32 - 37 м ; Ø 25 - 22 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
Ввода до квартир Ø 20 - 4 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Крани: Ø 20 - 4 м (квартири)  
Ø 32 - 2 м (вк. мар.)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 32 - 1 м  
Ø 20 - 3 м  
Муртове з'єднання Ø 32 - 2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском Р = 500 мм вод. ст.  
Надмірне тиску 10 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування т-га

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Богдан ЮМ  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Іванов В.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Безруцкий РІ  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Ст. майстер

Колесник ВС

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відмовилися

(прізвище, ініціали)

(підпис)