



«23» 04 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
_____ *Ступівщина*
_____ *вул. М. Леонтовича 27*
(найменування об'єкта)

«23» 04 2024 р.

Бригада у складі _____
_____ *м-р Богдар Ю.М. та Жванов В.В.*
_____ *с. Безкостий Р.І.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
_____ *м. Ступівщина*
_____ *вул. М. Леонтовича 27*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____
_____ *Г-г Ø40-36м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
_____ *вводи Ø20-6м; Ø15-4м*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
_____ *крани: Ø40-1шт (проб)/6м;*
_____ *Ø20 - 4шт (квартири)*
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; _____
_____ *приладом Vibro GAS®*
_____ *мильною емульсією*
- ліквідація виявлених витоків газу; _____
_____ *крани Ø20 - 3шт*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.,
Падіння тиску 10 мм вод.ст. газів
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Стофарибувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Лавров ВВ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Бужостий РІ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Каленик ВС

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешковані багатоквартирного будинку
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Сід підпису відомеша