



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 24 » 07 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Турьовець
вул. М. Коцюбинського 31

(найменування об'єкта)

« 24 » 07 2024 р.

Бригада у складі м-р Бондар ЮМ са Наков ВВ
са Безкостоб РІ.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турьовець
вул. М. Коцюбинського 31

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-р Ø32-30м; Ø40-15м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Вводи Ø20-10м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: вх Ø32-1шт / шар /; Ø40-1шт / пробк /
Ø20-5шт / квартири /

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; приладовим методом "Vibro GAS", мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20-5шт / кв /

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском Р 500 мм вод ст. Стабільне тиску 10 мм вод ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

обфарбувати г-р

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар Ю.А.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Ганов В.В.
(прізвище, ініціали)

Безостий Р.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєні об'ятоквартирного

(прізвище, ініціали)

(підпис)

будинку від підпису відповідально