



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Турів  
вул. М. Леонтовича 90  
(найменування об'єкта)

« 26 » 07 20 24 р.

Бригада у складі м-р Богдан Юм с.п. Чванов ВВ  
с.п. Безрустий Р.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турів  
вул. М. Леонтовича 90  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 - 2м ; Ø 25 - 40м  
вводи Ø 20 - 12м (до квартир)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
крани: Ø 32 - 1шт (проб. вх.)  
Ø 20 - 8шт (кузові квартири)  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія  
та прилад Vibra GAS
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 20 - 8шт  
Мерфтове з'єднання Ø 32 - 1шт



- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.  
Падіння ΔP=20 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування г-да

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Бондар ЮМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Убанов ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Безруцкий РІ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Ст. майстер	<u>Клименко ВС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Масканері багаторквартирного будинку вгд підпису відповісшая  
(прізвище, ініціали) (підпис)