



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Бата токварширний будинок  
м. Хмірник, вул. В. Симоненка 5  
(найменування об'єкта)

« 08 » тютя 20 24 р.

Бригада у складі Степан В. І.  
Вукашук Д. П.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) —

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Хмірник  
вул. Василья Симоненка 5  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\phi$  80 - 78 м, 2-г  $\phi$  32 - 8 м,  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г  $\phi$  25 - 71 м,  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Засувка Ду 80 - 1шт, флан  $\phi$  32 - 4шт, флан  $\phi$  25 - 11шт.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

прилад "Vibra Gas"

- ліквідація виявлених витоків газу: —

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: —

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено тиском P=500мм. вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Нитсеняк С. М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>С. Анф</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Савукан В. І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>В. С.</u> (підпис)
	<u>Пуканчук О. П.</u> (прізвище, ініціали)	<u>В. С.</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис).