



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Шаргород, вул. Будівельників, 10  
(найменування об'єкта)

«03» липня 2024р.

Бригада у складі: Гербатюк В.А., Кітень Ю.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Будівельників, 10  
Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-10м Ø50-56м

стан задовільний

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім курьовий Ø50-1шт, Ø32-1шт, Ø20-15шт

стан задовільний

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: виконано
  - ліквідація виявлених витоків газу: ліквідовано 1 витік на газозабірну з'єднання
  - перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: виконано.

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: +

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: -

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: виконано

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: -

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. введено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: дереб, біля відного г-ду, необхідна розширка

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Самборський В.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Горбатюк В.А.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Китань Ю.В.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)