



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Шаргород, вул. Будівельників, 8
(найменування об'єкта)

«01» липня 2024р.

Бригада у складі: Гербатюк В.А., Вітмань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Будівельників, 8
Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 20-2м задобільський стан

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран мультівчій ф 20-8 мст - задобільський стан

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: виконано.
 - ліквідація виявлених витоків газу: _____
 - перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виконано.

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: —

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: —

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: —

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: не
визначено

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не вилучено.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Самборський В.М.</u> (прізвище, ініціали)	<u>OS</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Горбатюк В.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>JK</u> (підпис)
	<u>Китань Ю.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>JK</u> (підпис)
	_____ (прізвище, ініціали)	_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) _____
(підпис)