



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Шаргород, вул. Героїв Панфіловців, 14

(найменування об'єкта)

«09» липня 2024р.

Бригада у складі: Горбатюк В.А., Китань Ю.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Шаргород, вул. Героїв Панфіловців, 14
Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 6м - Задовільний стан

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø32 - 1шт, Ø25 - 3шт, Ø20 - 1шт.

Задовільний стан

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: виконано

- ліквідація виявлених витоків газу: діяковано 1 виток К/Т на розвідочу з'єднанні

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: —
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: визначено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. визначено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО


Самборський В.М.
(прізвище, ініціали)



(підпис)


Члени бригади

Горбатюк В.А.
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Китань Ю.В.
(прізвище, ініціали)



(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)