



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«31» 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Турівське
вир. (Миколи Германівського) буд 14
Жаба Миколаївка (найменування об'єкта)
« 31 » 08 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдар Ю.М.; се. Яков ВВ
са. Безкостий Р.І.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівське
вир. (Миколи Германівського) буд 14
Жаба Миколаївка (найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-р: ф40-60м
вводі ф20 - 12м (до квартири)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани: ф40 - 1шт (вр. пробка)
ф20 - 12шт (квартири)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією; Мельнік Мелітосів
та прилад Vibra GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу; Муртове з'єднання ф40-шт
крани ф20-12шт (квартири)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всіма
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Стеревірено тиском Р 500 мм. вод. ст.
Падіння тиску 10 мм вод. ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Подфарбувати 1-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар ЮМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Іванов ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Безкосяк Р.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>[Підпис]</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Ст. майстер Колесник ВС
 Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку
 (прізвище, ініціали) (підпис)
Від підпису відповідальних