

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«02» 07 2024 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турів
в. Академіка Турогова 87
(найменування об'єкта)

«02» 07 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М.; с.в. Безкошій Р.І
Шербанюк Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турів
в. Академіка Турогова 87
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 4м; Ø 32 - 30м
Ø 25 - 5м (вводи до кв.); Ø 20 - 5м (вводи до кв.)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани Ø 32 - 1шт (вх. шар) Ø 25 - 2шт (шар кв.)
Ø 20 - 2шт (шар кв.)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; кремена «Vibra GAS»
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 32 - 1шт; Ø 25 - 1шт

Мурфтове з'єднання Ø 32 - 1шт; Ø 25 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст
Тодіше тиску 10 мм вод ст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар Юлія</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Безкостий Р.І.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Шербанов О.Ф.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Ст. майстер	<u>Калесник В.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку
 (прізвище, ініціали) (підпис)

Від підпису відомств