



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Турівщина  
\_\_\_\_\_ В. Академіка Тирогова 9  
(найменування об'єкта)

« 03 » 04 2024 р.

Бригада у складі м.р. Бондар Ю.М.; с.п. Безкошій Р.І.  
Шербанов Ф.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_ м. Турівщина  
\_\_\_\_\_ В.р. Академіка Тирогова 9  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40-20м ; Ø32-31м  
Ø25-6м (вводи до п.в.)  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø40 (вх. шар) - 1шт; Ø20-4шт (шар) до п.в.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад Vibra GAS  
Мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: Ø40-1шт  
Ø20-1шт  
Муромове з'єднання Ø40-1шт  
Ø25-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

Деревірено тиском P=500 мм вод. ст  
Тягінне тиску 10 мм вод. ст. за 5хб

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Бондар ММ  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Безжостий РІ  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шердаков ФФ  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ст. майстер Колесник ВС  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного

будинку  
(прізвище, ініціали)

від підпису відмовився  
(підпис)