

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



« 9 » 07 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турівщина
вер. В. Інтернаціоналістів, буд. 19
(найменування об'єкта)

« 9 » 07 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.ол.; сл. Іванов В.В.;
сл. Шербанов ФФ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівщина
вер. В. Інтернаціоналістів, буд. 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-г ф50-10м ; ф32-18м

вводні ф25-12м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: вх. кран пробковий ф50-1шт
крани ф20-8шт (квартири)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильовка емульсія

прилад "Vibra GFS"

- ліквідація виявлених витоків газу;

крани : ф20-8шт

Медфтове з'єднання ф50-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; веконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P=500 мм вод. ст.
Тягнута тиску 10 мм вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар Юлія</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Іванов ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Шербанов ФФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Ст. майстер	<u>Колесник ВС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєва Валентина
(прізвище, ініціали) (підпис)

Від підпису відповімися