



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турбовик
вул. В. Гитермашаєвського, буд. 27
(найменування об'єкта)

« 15 » 07 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Ю.М.; сл. Ханов В.В.
сл. Шербаров Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турбовик
вул. В. Гитермашаєвського, буд. 27
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-р $\phi 50 - 10$; $\phi 32 - 18$ м
 $\phi 20 - 12$ м вводи
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: $\phi 50$ вх - 1шт (апар.); $\phi 20$ - 1шт (прив. квар.)
 $\phi 20$ - 1шт (квартирах)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Мильна емульсія
прилад "Vibra GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу; крани: $\phi 20 - 1шт$ (кв.)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском P = 500 мм вод. ст.
Тягнута тиску 10 мм вод. ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар ЮМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Жанов ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Шербаков ФФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>[підпис]</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Ст. майстер Кочесник ВС
 Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку
 (прізвище, ініціали) (підпис)
від підпису відповідально