



**АКТ**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Турбовик  
вер. Леонтовича 15  
(найменування об'єкта)  
« 16 » 07 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдар Юлія  
с.п. Жванов В.В.; Чербаков Ф.Ф.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Богдарь Валентина  
Андрій В.В.

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турбовик  
вер. Леонтовича 15  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д:  $\varnothing 40 - 32 \text{ м.п.}; \varnothing 25 - 4 \text{ м.п.};$   
своди  $\varnothing 20 - 26 \text{ м.п. (до квартири)}$   
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крани:  $\varnothing 40 - 1 \text{ шт (в. шар)}; \varnothing 20 - 7 \text{ шт (квартири)}$   
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.  
Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GFS"  
мильна емульсія
  - ліквідація виявлених витоків газу; крани  $\varnothing 20 - 7 \text{ шт}$   
Муртове з'єднання  $\varnothing 40 - 1 \text{ шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено та виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
Перевірено тиском P=500 мм. вод.ст  
Надіння тиску 10 мм вод.ст. за 5 хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протинструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Застарбувати г-д

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО	<u>Бондар ЮМ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Лавров ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
	<u>Щербатко ВФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)
Ст. майстер	<u>Колосник В С</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Signature]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Бондарь В А.  
(прізвище, ініціали) \_\_\_\_\_ (підпис)  
Від підпису відмовився