



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ м. Турьківка
в.р. Моктובהга 17
(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 24 р.
Бригада у складі м-р Бондар Ю.М.; с.р. Іванов В.В.
с.р. Шербанов Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____ м. Турьківка
в.р. Моктובהга 17
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д Ø50 - 10м ; Ø40 - 12м ; Ø32 - 8м
вводи Ø20 - 30м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани: вх. проб. Ø50 - 1шт
Ø25 - 1шт (вварений квартера); Ø20 - 6шт (квартеран)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструковані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibra GAS"
мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; Мертве з'єднання Ø50 - 1шт
крани Ø20 - 4шт (квартера)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

Перевірено тиском P = 500 мм. вод.ст
та щільне тиску 10 мм вод.ст. за 5

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: доардувати 2-9

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Ганков ВВ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Чербаков ФФ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Ст. майстер Колесник ВС

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису відмовився