

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



«19» 08 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турівщина
вул. Леонтовича 4
(найменування об'єкта)

«19» 08 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Юлія сн. Яков ВВ
Щербанов ФФ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівщина
вул. Леонтовича 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Г-д Ø50-50м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
вводи Ø20-9м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани: Вхідна Яасувка Ø50-тест
Ø20-тест (квартири)
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Vibra GAS»
мильною емульсією
- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø20-тест (мар. кв.)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; векювано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р500 мм вод. ст.
Тягнимо тиску 10мм водст. за 5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. протяг рукавами

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Бондар Вал</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Уманов ВВ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Черданов ФФ</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
	<u>Ст. майстер Колесник ВС</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Меекакер багатоквартирного
 (прізвище, ініціали) (підпис)

будинку від підпису відповідника