



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«19» 07 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турівська

вул. Леонісова 8

(найменування об'єкта)

«19» 07 2024 р.

Бригада у складі м-р Богдан Юлія ; с. Ганов ВВ
Шербанов ФФ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівська

вул. Леонісова 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: г-д Ø 40 - 50м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

вводі Ø 20 - 13м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани: Ø 20 - мет (вварний) / квартири
Ø 20 - мет (шар) / квартири

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад «Vibra GAS»
мильної емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; крани Ø 20 - мет (квартири)

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском Р 500 мм вод.ст.
Надійшло тиску 10мм вод.ст. да 5хх
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮС
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Жанов ВВ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Щербаков ФФ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Калесник ВС

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мессексенет багатоквартирною будівлею

(прізвище, ініціали)

(підпис)

вд підпису відповісти