



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Турівчик
проб Брацлавська, 2
(найменування об'єкта)
«05» 07 20 24 р.

Бригада у складі м-р Бондар Юлія; сн Безоста РІ
сн. Чербаков Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Турівчик
пробує Брацлавська, 2
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-9 Ø40-30м ; Ø32-8м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ø32-3м ; Ø25-4м ; Ø20-9м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крани: Ø25-1шт; Ø20-5шт

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія
та прилад Vibra GTS
- ліквідація виявлених витоків газу; кран Ø25-1шт

Медфрмове з'єднання Ø25-1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- Перевірено тиском P=500 мм. вод. ст.,
Пази́нне dP=20 мм вод. ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

фарбування - дтв

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади

Щербак В ФФ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Беркоєвич РІ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник ВВ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного
(прізвище, ініціали) (підпис)

будинку від підпису відповіли