



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Тернопіль
пров. Брамавівський, 4
(найменування об'єкта)

« 05 » 07 20 24 р.

Бригада у складі м.р. Богдан Ю.М. са. Буржестієв П.І.
са. Шербанев Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Тернопіль
пров. Брамавівський, 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 1-й Ø80-1метр; Ø76-50м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø25-13м; Ø20-16м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: 25-2шт (шар); Ø20-5шт (шар) в квартирах

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Мильна емульсія та прилад ГІВА ГІС
- ліквідація виявлених витоків газу: Крани Ø20-1шт; Ø25-2шт

Муромове з'єднання Ø20-1шт; Ø25-2шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено тиском P=500 мм вод.ст.
Тривалість спр = 80 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

фарбування г-рів

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Бондар Ю.А.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

Мерзюков Ф.Ф.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Берестей Р.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ст. майстер Колесник В.С.

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешкаєні багатоквартирного

(прізвище, ініціали)

(підпис)

будинку від підпису відповідає