



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового

обладнання

ВБГО Важківська вул. Південно-Західна 5 жовтєвий д.п.

(найменування об'єкта)

« 2 » 07 20 24 р.

Бригада у складі керівник Мосов Н.Ю., сантехнік: Крамаренко В.В., Мосиш В.А., Бойко М.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Важківська вул. Південно-Західна 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: увідний газопровід (характеристики г-ду) ф 25мм - 18м.

газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду) ф 25мм - 2м, ф 25мм - 8м

сварочна - 1-8 з великим тиском та системою газопостачання квартир (додати список)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; активна та пасивна
- ліквідація виявлених витоків газу; у відкритому місці, в квартирі ф 25мм - 4см, ф 25мм - 5см.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. перевірено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Z

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Орлов С. В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади _____

Александров О. В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Александр В. А.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Борисов М. В.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

Григорьев Т. С. В. у. З. Р.
Григорьев О. В. Р. Д. В.
Соловьев Л. В. С. Д. В.