



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Вашингтон вул. Офіс Водоканалу 23 жовтєвий
будівля
(найменування об'єкта)

«15» 07 2024 р.

Бригада у складі Мельник Л.В. Савченко С.В. Цирюк В.В.
Мельник В.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с-мт Вашингтон вул.
Офіс Водоканалу 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Група Ф 60 см - 3 шт., в будівлі газопровід
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Ф 20 см - 18 см, в будівлі Ф 60 см - 3 шт. Ф 20 см - 8 шт.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сварюєми 4-8, з м'як. в неорганіч. вали, 3-неорганіч. вали.
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначення газопроводів
в будівлі Ф 60 см - 3 шт.
- ліквідація виявлених витоків газу; перекриття витоку газу Ф 60 см - 2 шт.
Ф 20 см - 1 шт. Ф 15 см - 2 шт.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вигорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. оформлено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВВГО

Мочалов Г. Ю

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Члени бригади

Шураб В. В

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

Мочалов Р. А

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

23/8 Шоввалев М. М

[підпис]