



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Григорук О.С.

« 29 » 07 20 24 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО *Триплетовий житловий будинок*

(найменування об'єкта)

« 29 » 07 20 24 р.

Бригада у складі *С-р. Герогун А.В.; С-р. Боднарчук О.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *СМТ Триплет, вул. Богдана Бур 1*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 50 - 50м; φ 40 - 19м; φ 20 - 6 м; фланци з'єдн. φ 50 - 1 шт.; муфтові з'єдн. φ 50 - 1 шт.; крани шарові φ 50 - 1 шт.; крани шарові φ 20 - 4 шт.*
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

муфтові з'єдн. φ 20 - 4 шт.; фітінг з'єдн. φ 32 - 4 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *виконано*

- ліквідація виявлених витоків газу; *усунуто витоків: муфтові з'єдн. φ 50 - 1 шт.; муфтові з'єдн. φ 20 - 1 шт.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; визначено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; визначено тиском P=500 мм. вод. ст. безпечно тиску відсутнє.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. визначено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Довгань О.В.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Члени бригади

Григорук Т.В.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Боднарчук О.В.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)