



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Олександр СТЕЦЮРА

« 17 » 07 2024р.

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Загатопокровській житловій будинку

(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 24 р.

Бригада у складі с.р. Германчук Т.В., с.р. Боднарчук О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.м.т. Терлиць, вул. Енергетиків буд. 3

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-60 м; φ 25-64 м; φ 20-16 м; крап кульовий

φ 32 - 4 шт; муфта з'єдн φ 32 - 4 шт; крап кульовий φ 20 - 10 шт;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

муфта з'єдн φ 20 - 16 шт; фуглер через стіну φ 40-16 шт;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; Усунуто виток: муфта з'єдн φ 32 - 4 шт; муфта з'єдн φ 20 - 12 шт;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм вод.ст. Сталією тиску Аргентин

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Здійнято

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

✓ Майстер ВБГО

Добрян О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Чедрук Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Борисюк О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)