



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Олександр СТЕЦЮРА
« 27 » 06 2024р.

Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балатопверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)
« 27 » 06 2024 р.

Бригада у складі с.р. Федорук Т.В., с.р. Кашніченко О.С.

(прізвище, ініціали)
у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с.п. Тершик, вул. Незалежності, буд. 14

(найменування, адреса)
Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 32 м; φ 40 - 45 м; φ 25 - 25 м; φ 20 - 60 м; кран φ 20 шаровий - 6 шт; кран φ 25 шаровий - 6 шт; фрумер через стіну φ 20 - 6 шт; фрумер через перекриття φ 20 - 24 шт.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виконано
 - ліквідація виявлених витоків газу; усунуто витоків: шуртові з'єднання φ 25 - 2 шт; шуртові з'єднання φ 20 - 8 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском Р=500 мм в.ст. Підійнято тиску в присутності

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Провідено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

✓ Майстер ВБГО

Робченко О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Резанчук Т.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Кашинченко О.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)