



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Олександр СТЕЦЮРА
« 01 » 01 2024р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Газотоповарховий циліндровий будинок

(найменування об'єкта)

« 01 » 01 2024 р.

Бригада у складі с-р. Федорук Т.В.; с-р. Камініченко О.С

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті смт. Теплик, вул Незалежності, буд. 7А

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф 40-62м; ф 20-20м; край шпоровий ф 20-8шт;
дугляр ф60 чорр стіну -8шт; муфтове з'єднання ф 50-1шт;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

край ф 50-1шт;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; усунуто витокі муфтове з'єднання ф 50-1шт;
муфтове з'єднання ф 20-5шт зварних шва - 3шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском P=500 мм. рт.ст. Тривалість тиску 40хв.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Провірено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

/ Майстер ВБГО

Добрянський О.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Федорук Т.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кашинський В.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)