



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Олександр СТЕЦЮРА
« 04 » 07 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Багатопверховий житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 04 » 07 2024 р.

Бригада у складі с.р. Федорчук Т.В.; с.р. Камініченко О.С.;

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті смт. Тершик, вул. Свободи Ступка Буди 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25 - 45 м, φ 20 - 10 м, φ 76 - 11 м; кран φ 20 - 15 смт,
кран φ 25 - 3 смт, кран φ 80 - 1 смт; фланцеве з'єдн φ 80 - 1 смт, муфта
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

туди стіна φ 3 смт; муфта з'єдн. φ 20 - 15 смт;

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Виконано
- ліквідація виявлених витоків газу;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; справдіжено тиском Р=500 мм вод. ст. надійня тиску виступити.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. спроєкційовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

✓ Майстер ВБГО

Добгань О.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Редорук Т.В.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Кашніченко О.С.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)