



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ЖЕБ ЛОВЕБ БУДІВЕЛЬ

(найменування об'єкта)

« 5 » 07 2024 р.

Бригада у складі Корчак Роман Ігор, ТРОХ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_

Трохимівська вулиця 18

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групок ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40-20 см, Ø 32-14 см, Ø 25-7 см, Ø 20,5 см  
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Ø 20-11 см  
Кубок праймові - 8 см Ø 20

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-8 - з мейх 2 не працює вогонь, 1 - вуглеводне  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією. сесія на сесульсія

Відео фот

- ліквідація виявлених витоків газу завозу вогонь кроків 2-ий  
перекладу вогонь сесу 907 - 4 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: в кермі

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: в кермі

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: \_\_\_\_\_

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВВГО

Голов С.І.В

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Котеренчук К.В.

(прізвище, ініціали)

Троєв В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_ (підпис)

Котеренчук К.В.  
Голов С.І.В  
Котеренчук К.В.

(підпис)