



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Алексювель Оурикох

(найменування об'єкта)

« 17 » 07 20 24 р.

Бригада у складі Вердженський О.С. Касено М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

Толемань М. Т. Толемань 43

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Труба Ø40 - 25м, Ø25 - 115 м, Ø20 - 31,5 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Кран пренсові Ø20 - 17 м, крани - 1 шт, з'єдн. б'є - Ø40 - 1 шт, Ø20 - 1 шт, Ø50 - 1 шт
(газопроводи, сходових клітинок (характеристики г-ду))

Відраць 18 - з'єдн. з б'єжкою
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; емильна емульсія
liber gas
- ліквідація виявлених витоків газу: з'єдн. у сані з'єдн. 1 шт, з'єдн. з ванною 5х б'єжка, перекачування б'єжка емилья
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в нормі
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прінакріжено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не ведено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Члени бригади _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

№3 - Шуц
 №7 - Горел
 №10 - [signature]
 №9 - [signature]

(прізвище, ініціали)

№17 - [signature]
 №16 - [signature]
 №6 - [signature]

(підпис)
 №15 - [signature]
 №14 - [signature]
 №9 - [signature]