



Акт
про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балтотокквартирного житлового будинку

(найменування об'єкта)

«26» 06 2024р.

Бригада у складі слюсарі Олійник Р.У., Бозилон Д.Д., Слобожан Д.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Балтотокквартирній будинку с. Тростянець вул. Комарова в.м.б. 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø40мм L=24м.п., Ø20мм L=18м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кранні муфтові Ø40мм - 1 шт., Ø20мм - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоданалізатором K16TAV85 мильна емульсія.

- ліквідація виявлених витоків газу; кран, муфта, шпилька Ø40-4мм кран Ø20мм - 5 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; проведено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено, парити сила 0 мм. в.ж. 10 при випробуванні надлишковим тиском 500 мм. в.ж. 10.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: покрасити газопровід.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Шульц Д.П.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади _____

Олійник Р.З.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Базилук В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Слободян В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

Мешковий Богданович
(прізвище, ініціали) Ву митру (підпис) Ву мовилич

старший інженер Борбат О.Д. [Підпис]