



«23» 07 2024 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Шурдів, Мару, 94
Бажатоверховий житловий будинок
(найменування об'єкта)

«23» 07 2024 р.

Бригада у складі Котличевський О.С., Черняк В.А.,
Максимович С.У., Кушнір І.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті Шурдів, Мару, 94
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 56 м, φ 40 - 30 м,
φ 50 - 55 м, φ 57 - 87 м, φ 25 - 89 м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
засувка φ 80 мм, край шаровий φ 25 - 16 мм,
край шаровий φ 20 - 55 мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прилад "Vibrogas",
мильня емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; виявлені витоків
газу усунуто.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; відновлено

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; за наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Рваниця Ю.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Котішевська Р.С.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Чернюк В.А.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Масамбік С.І.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Кущир А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Від підпису відновивсь