

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«28» чervnyc 2024р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

вБГО с. Бродське, вул. Робітничо, буд № 14
(житловий будинок)

(найменування об'єкта)

«28» чervnyc 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Бродське, вул. Робітничо
буд № 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 2 шт; Ø 32 - 39 шт; Ø 20 - 5 шт.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20 - 4 шт

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 15 - 2 шт; Засілка Ø 10 - 1 шт.
Відмінно краще

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;
вільного
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;
змащено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробувані під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та приладами.

Інструктаж з обслуговуванням проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Миро
(підпись)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Ульянова
(підпись)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Берелет
(підпись)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович
(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа.

*Мешканець багатоквартирного будинку
від підпису відмовився*
(прізвище, ініціали) (підпись).