



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Бродячке, вул. Робітнича, буд № 62
житловий будинок

(найменування об'єкта)

«2» липня 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтвердженого документа)

склали цей акт у тому, що на об'єкті с. Бродячке, вул.

Робітнича, буд № 62

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32-68 ш.п; φ 25-12 ш.п; φ 20-15 ш.п
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 32-1 ш.п; φ 20-10 ш.п

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 15-4 ш.п

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
виконано
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;
виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під над. тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил қористування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Чреф
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В
(прізвище, ініціали)

жтм
(підпис)

Берелет В.О
(прізвище, ініціали)

Берелет
(підпис)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

Ярмолович
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа.

Маленченко Олег Миколайович
(прізвище, ініціали) Чреф
(підпис).
BBO підпису відмінно