

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Бродечче, вул. Добітниця, буд. №8
(головний будинок)
(найменування об'єкта)

«26 » березень 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,
шахтер ВБГО - Чорновенко Л. д.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті с. Бродечче, вул.
Добітниця, буд. №8
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (спісок додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-36 см.п; Ø 20-4 см.п;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 20-4 см.п
(газопроводи східкових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20-5 см
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 15-4 см; Ø 20-2 см.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи;
вільний
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристрій, установлених на газопроводах;
вільшани
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристроями та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Віписано попередження:

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Людмила
(підпись)

Члени бригади

Курінний С.В
(прізвище, ініціали)

С.В.
(підпись)

Берелет В.О
(прізвище, ініціали)

В.О.
(підпись)

Ярмолович В.С.
(прізвище, ініціали)

В.С.
(підпись)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа.

*Іменем чи бажаю таємно пересилати будинку
від підпису відповідно*
(прізвище, ініціали) (підпись).