

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 4 » лютого 2024р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО С. Трофимове, вул. Тобішиного, буд № 82
(милітрової будинка)
(найменування об'єкта)

« 4 » лютого 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолевич В. С.,

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті С. Трофимове, вул. Тобішиного
буд № 82
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50-1 м.п.; Ø 40-12 м.п.; Ø 32-37 м.п.;
(увідний газопровід (характеристики г-ду)) Ø 20-5 м.п.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20-1 м.п.; Ø 15-2 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;
вимогами
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;
вимогами
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;
перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
випробували під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.
інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Мраф
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Мраф
(підпис)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Вася
(підпис)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

Вася
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).

*Мешканці багатоквартирною будинку
від підпису відмовилися*