

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Тродецьке, вул. Робітничої, буд. № 86  
(Митно-ввізний будинок)  
(найменування об'єкта)

«05» 07 2024р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Яромлович В. С.,  
майстер ВВГО - Чривченко І.І  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Тродецьке, вул. Робітничої  
буд. № 86  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-34, Ø 25-34, Ø 20-6 см.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 20-6 см  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 20-1 см, Ø 15-3 см

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи;  
*виконано*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах;  
*виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання;  
*перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;  
*випробувано під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами.  
*інструктаж з абонентами перевірено*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

*[Signature]*  
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

*[Signature]*  
(підпис)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

*[Signature]*  
(підпис)

Ярмолівч В.С.  
(прізвище, ініціали)

*[Signature]*  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

*Мешканці багатоквартирного будинку від підпису відмовились*  
(прізвище, ініціали) (підпис)