

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 22 » 07 2024 р.



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквартирного митцю
Будинку
(найменування об'єкта)

« 22 » 07 2024 р.

Бригада у складі сласарі Слободанши В.А. Притуляк Г.У

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквартирний будинок
с. Демківське вул. Привокзальна, 43
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 8 м.п., Ø 25 мм L = 9 м.п.
Ø 20 мм L = 24 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани шарові Ø 32 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 4 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: газоаналізатор VIBROGAS
мильна емульсія
- ліквідація виявлених витоків газу: шурт 320и, шурт 200и
Ø 32 мм - 3 шт., крани Ø 20 мм - 1 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; виконано

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено.

При випробуванні надлишковим тиском 500 мм. рт.ст. за 5хв паритя скламо 5 мм. вуг.ст

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: забрати кабель з газопроводу, провести перевірку ДВК.

Виписано попередження: Позати липи особи ДВК.

Майстер ВБГО

Шушун В.П.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Члени бригади

Слобожанський В.А.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

Прищупак Г.У.
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богдановича

Богданович
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

старший інженер Горбань О.Д.