



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Боготоквармирнои митловои
бузини
(найменування об'єкта)

«23» 07 2024 р.

Бригада у складі слосари Білоус М.В., Грешик А.В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Боготоквармирнои бузини
нои с. Карпунди вул. Муроманово 23
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 23 м.п. Ø 20 мм L = 21 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Ø 40 мм - 1 шт., Ø 20 мм - 4 шт. - крани шороби

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор КІТ-ГАС-02
мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; контроліка Ø 40 мм - 1 шт.
кран, згон, муфта, контроліка Ø 20 мм - 4 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимоги

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено
При випробуванні надлишковим тиском 500 мм вод. ст.
да. 5х6, партия шланга 0 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: Надати АДДК.

Майстер ВБГО _____
Шушун В.А.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Члени бригади _____
Білогус К.В.
(прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мішкової Валентини Іванівни _____
(прізвище, ініціали) (підпис)

старший інженер Горбань О.Д.

_____ (підпис)