

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 24 » 07 2024 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Благоустроєвального житлового

(найменування об'єкта)

« 24 » 07 2024 р.

Бригада у складі слоссарі Слобожанка В.А., Прищупа С.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Благоустроєвального будинку с. Катусівка вул. С. Мухоманого 30

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32 мм L = 29 м.р., Ø 20 мм L = 19 м.р.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім маржі Ø 40 мм - 1 м.р., Ø 20 мм - 3 м.р.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; газоаналізатор VIGOR
мильна емульсія.
- ліквідація виявлених витоків газу; контроліна Ø 40 мм - 1 м.р.
муфта, контроліна Ø 20 мм - 2 м.р.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; вимогами

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено

При випробуванні надлишковим тиском 300 мм вод. ст. за 5х6, паритно тиском 5 мм. вод. ст.

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: Нагадати акти на ДБК

Майстер ВБГО

Шульц В.Р.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Глобуляк В.А.
(прізвище, ініціали)

Припутен Г.У.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешковий Богдан Валерійович Бузиниш

(прізвище, ініціали)

В.У. Мешковий (підпис)

старший інженер Горбань О.Д.

(підпис)