



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО с. Козлівка, вул. Молодіжна, 7
(найменування об'єкта)

«25» червня 2024р.

Бригада у складі: Шкварук П.Л., Борецький І.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті с. Козлівка, вул. Молодіжна, 7
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 25 - 22 м, φ 32 - 2 м, φ 40 - 16 м/ч
потребує фарбування
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

арми сувові φ 40 - 1 мб, φ 20 - 5 мб

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; ліквідовано 2 витоків м/т на різьбовис з'єднаннях

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; виконано

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; —
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; —
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. пріінструктовано 4 абонентів

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: потрібно фарбування

Майстер ВБГО

Самборський В.М.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади

Шкварук П.Л.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Борецький І.М.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____
(прізвище, ініціали) _____
(підпис)