



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Балетюк в селі Терешинській мешкової будинок

« 08 » 09 2024 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Овчарук В.В.; Соколовек Б.А.;
Тереш А.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Терешинська, вул. Захарівська
Арбатська, 58
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

ф20-8,5м; криси ф20-4м; 103 ф32-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

криси в квартирах ф15-10м пр.; ф20-10м пр.

(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; прелас «VibroBAS»
- ліквідація виявлених витоків газу; _____
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; перевірено тиском повітря, Р=500мм в.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажі абонентам проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Червоноска А.У
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Редісеск В.В
(прізвище, ініціали)

Соколовск С.А
(прізвище, ініціали)

Рітєв А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

(підпис).