



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Ваткирська вул. Коштомарів 5

(найменування об'єкта)

« 9 » 08 2024 р.

Бригада у складі Моторов Д.О., Садовий В.М.,
Шарбон В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті с-цг Ваткирська вул. Коштомарів 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Дубовий 44мм - 33м, 32мм - 14м в будинку, газ. гр. 420мм - 16м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Варшавська 44мм - 19м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Варшавська 2-8 з вулиці 2-го поверху квартири
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; Моторов Д.О.
Шарбон В.В.
- ліквідація виявлених витоків газу; перевірка газ. гр. 420мм - 3м, 420мм - 5м
Варшавська 44мм - 3м, 420мм - 4м.
- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; в наявності
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; в нормі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вироблено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушення не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Олександр І. О.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Михайло В. А.

(прізвище, ініціали)

Степан В. В.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа _____

(прізвище, ініціали)

Иванов Иван И.И. *Иван*
Петров Петр П.П. *Петр*
Сидоров С.С. *Сидор*
Кузнецов К.К. *Кузнец*
Лебедев Л.Л. *Лебед*
Заболотный З.З. *Заболотный*